# Garažna vrata - Roltek Comfort 150

Za vrata s kontrolerom Comfort 150 potrebna je mala intervencija u motornom pogonu samih vrata.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Pogonski motor Comfort 150 izgleda ovako:

image-1692098071490.png

Slika prikazuje pogled na regulator s prednje strane:

image-1692098133901.png

Spojite dvožilni kabel na srednju priključnu letvicu na pinovima br. 1 i br. 2 kao što je prikazano na slici ispod:

image-1692098192705.png

Originalne upute proizvođača:

image-1692098253133.png

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

>

Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #2
Created 2026-01-27 11:00:30 UTC by Dejan Mrak
Updated 2026-02-11 10:11:33 UTC by Dejan Mrak