Garažna vrata ASSA ABLOY 950

Za vrata ASSA ABLOY 950, spajanje relejnih upravljačkih elemenata zahtijeva malu intervenciju u električnoj kutiji vrata.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Otvaranje električne upravljačke kutije vrata dizala vrši se ručno bez upotrebe alata s desne strane kutije. Uz malu silu, prednja strana kutije će se otvoriti ulijevo:

image-1679512715882.png

image-1679512736167.png

Kada otvorimo upravljačku kutiju, vidimo glavnu upravljačku ploču.
Pogledamo donji desni dio na priključne kontakte:

image-1679512773954.png

Spojite dvožilni kabel na dolje prikazane terminale 1 i 2 na priključnoj ploči X7:

image-1679512865322.png

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

>

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #4
Created 2020-11-22 17:51:20 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-02-11 10:08:55 UTC by Dejan Mrak