

Garažna vrata ASSA ABLOY ECS 950

Za vrata ASSA ABLOY 950, spajanje relejnih upravljačkih elemenata zahtijeva malu intervenciju u električnoj kutiji vrata.

Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Otvaranje električne upravljačke kutije vrata dizala vrši se ručno bez upotrebe alata s desne strane kutije. Uz malu silu, prednja strana kutije će se otvoriti ulijevo.

Kad otvorimo upravljačku kutiju, vidimo glavnu upravljačku ploču. Pogledamo desno na priključne kontakte:

ASSA ABLOY DCS 950 1.jpg

Spojite dvožilni kabel na priključke 3 i 4.

Dokumentacija o spojevima tiskanih pločica dostupna je u priloženi datoteki u poglavlju CDM9.

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena,

ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #2

Created Tue, Jan 27, 2026 10:47 AM by Dejan Mrak

Updated Wed, Feb 11, 2026 10:10 AM by Dejan Mrak